

RRiB.272.2.2.2017.BM1

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące przetargu na realizację zadania pn.:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie.”, poniżej odpowiadamy:

- Czy, zgodnie z przedmiarem robót, część okien w budynku UG ma być wyposażona w szyby kuloodporne oraz w stolarkę antywłamaniową?

odp.: Stolarka okienna przeznaczona do wymiany znajdująca się na parterze budynku ma być antywłamaniowa, natomiast okna na parterze w pomieszczeniach Komisariatu Policji ma być antywłamaniowa z szybami kuloodpornymi

- Wg opisu technicznego okna mają mieć $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, drzwi $U_w < 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, wg przedmiaru robót cała stolarka $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Jaki parametr przyjąć do wyceny?

odp.: Cała stolarka $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

- czy oferta ma być sporządzona na podstawie przedmiaru robót, czy przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy?

Odp.: Przedmiar ma charakter pomocniczy - zaoferowana cena ma charakter ryczałtowy

- czy herb widoczny na elewacji UG może zostać wykonany z odpornego na czynniki tworzywa sztucznego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału równoważnego, z tym, że oferent musi wykazać właściwości oferowanego zamiennego rozwiązania w taki sposób, aby był zachowany kolor, wielkość i podświetlenie, a zamawiający mógł obiektywnie dokonać oceny.

Z poważaniem


mgr Adam Licznerski