

## DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Dane wyjściowe.

Budynek szkolny (jego segment), parterowy częściowo podpiwniczony, w części poddasze mieszkalne. Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania dwóch sal lekcyjnych na świetlicę wiejską.

Poniższe dane podano wg Rozporządzenia MSWiA, z dnia 16.006.2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. (Dz.U.Nr. 121 z 2003 poz.1137)

2. Dane dotyczące obiektu (jego części objętej opracowaniem).

2.1 Budynek z uwagi na wysokość zaliczany do kategorii (N) niski .

- powierzchnia użytkowa	-	193,40 m <sup>2</sup>
- powierzchnia zabudowy	-	256,10 m <sup>2</sup>
- kubatura	-	1350,00 m <sup>3</sup>

3. Obciążenie ogniowe.

Nie wymaga obliczenia gęstości obciążenia ogniowego.

4. Kategoria zagrożenia ludzi.

Budynek zaliczono do kategorii ZL, wymagana klasa odporności pożarowej „C”  
Gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy  $Q < 500 \text{ MJ/m}^2$ .

5. Podział na strefy pożarowe.

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową ZL III.

6. Strefy zagrożone wybuchem.

Nie występują strefy zagrożone wybuchem.

7. Klasa odporności pożarowej.

Budynek wykonano w klasie odporności pożarowej „C”.

#### 8. Warunki ewakuacji.

- wyjścia z pomieszczeń prowadzące bezpośrednio na otwartą przestrzeń,
- długość przejść - nie przekracza dopuszczalnych 40 m w jednym kierunku,
- w adaptowanych pomieszczeniach może przebywać do 50 osób.

#### 9. Urządzenia p.poż.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje się montażu urządzeń p.poż.

#### 10. Budynek nie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

#### 11. Podręczny sprzęt gaśniczy.

Należy przewidzieć gaśnice do gaszenia pożarów grupy ABC proszkowe o masie środka gaśniczego 2kg/100 m<sup>2</sup> po 1 szt. GP4X ustawione przy wyjściach.

#### 12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

- wymagane dla ZL III = 10dm<sup>3</sup>/s,
- zaopatrzenie w wodę z hydrantu zewnętrznego ø80 zlokalizowanego na sieci wodociągowej w odległości 20m.

#### 13. Dojazd dla pojazdów pożarowych zapewniony jest drogą asfaltową.

.....  
(opracował)