

Bukowiec, 05.03.2019 r.

RRiB.271.3.2019.BM

W odpowiedzi na złożone w dniu 1 marca 2019 r. zapytanie dotyczące przetargu na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne i proekologiczne.” poniżej odpowiadamy:

Ad. 1 Podstawą do oszacowania wartości zamówienia przez Zamawiającego jest kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z metodologią wskazaną w obowiązujących przepisach prawa. Wskazane w „Planie zamówień publicznych” wartości na bieżący rok budżetowy zostały określone w oparciu o przyjęty w grudniu 2018 r. budżet. Zamawiający nie przewiduje zmiany wskazanego w ogłoszeniu warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wykazu minimum dwóch robót o wartości co najmniej 750 000,00 zł każda.

Ad. 2 Odtworzenie nawierzchni należy wykonać z nowej kostki- typu „starobruk 3 - elementowy”, zgodnie z przedstawioną na załączniku „uszczegółowienie kolorystyki zjazdu i chodnika” kolorystyką.

Ad. 3 Zamawiający zamieścił obliczenia fotometryczne na stronie Zamawiającego.

Ad. 4 Przedstawiona dokumentacja techniczna – projekt budowlany został uzgodniony ze wszystkimi gestorami sieci występującymi w obrębie opracowania. Zamawiający zamieścił uzgodnienia na stronie Zamawiającego.

Ad. 5 Zamawiający nie przewiduje demontażu istniejących opraw oświetleniowych.

Ad. 6 Parametry słupów oświetleniowych przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego postępowania zostały wskazane w projekcie budowlanym.

Ad. 7 Słup oświetleniowy wraz z wysięgnikiem ma być „aluminiowy, anodowany”, zgodnie z opisem znajdującym się w projekcie budowlanym.

Ad. 8 Obudowa oprawy oświetleniowej powinna być wykonana ze stopu aluminium, zgodnie z opisem znajdującym się w projekcie budowlanym.

Ad. 9 Obudowa oprawy oświetleniowej powinna być w kolorze inox lub zbliżonym, zgodnie z opisem znajdującym się w projekcie budowlanym.

Ad. 10 Wymagane jest stopień ochrony IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego.

Ad. 11 Ilość diód dla oprawy drogowej nie ma znaczenia.

Ad. 12 Oprawa drogowa powinna posiadać moc pozwalającą na zachowanie wskaźnika doświetlenia, wyliczona i przyjęta w projekcie moc diód wynosi 72 W a moc całkowita oprawy wynosi 80 W.

Ad. 13 Ilość diód dla oprawy parkowej nie ma znaczenia.

Ad. 14 Moc oprawy oświetleniowej parkowej powinna zostać dobrana tak aby umożliwiła zachowanie wskaźnika doświetlenia, wyliczona i przyjęta w projekcie moc diód wynosi 36 W a moc całkowita oprawy 39 W.


Ad. 15 Waga oprawy wskazana w projekcie (wynosząca 8 kg) warunkowała dobór rodzaju i wytrzymałości wysięgnika i słupa. Dobór oprawy przez Wykonawcę będzie niósł za sobą dobór rodzaju i wytrzymałości wysięgnika i słupa.

Ad. 16 Temperatura barwy światła powinna mieć wartość od 4000 K do 5000 K.

Ad. 17 Sylwetki słupów przedstawione zostały w załącznikach do projektu budowlanego.

Ad. 18 Projekt nie przewiduje wyposażenia opraw w reduktory mocy.

Z poważaniem


mgr Adam Licznarski