

Bukowiec, 2020-02-13

RRiB.271.1.2020.BM

W odpowiedzi na Państwa pytania z dnia 13-02-2020 r. dotyczące postępowania p.n. „**Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec – Poledno**”

Odp.. 1 Należy wykonać warstwę ścierną z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11) gr. 4 cm.

Z poważaniem :

  
WÓJT  
mgr Adam Licznarski