


Opomiarowanie instalacji p.poż.
wg szczegółu "B"


SZCZEGÓŁ SZAFKI HYDRANTOWEJ



HM-25N-KP-20/30
740x1040x270
Universalny

OPOMIAROWANIE "A" INSTALACJA SOCJALNO-BYTOWA:

- 1) Wodomierz typu ALTAIR V3 Dn32mm firmy Mirometr
- 2) Zawór grzybkowy 1 1/2" (Dn40mm) gwintowany
- 3) Zawór antyskażeniowy BA 2760 Dn40mm
- 4) łącznik wodomierza
- 5) Nakrętka łącznika wodomierza
- 6) Trójnik stalowy ocynkowany Dn50mm



OPOMIAROWANIE "B" INSTALACJA P.POŻ.:

- 7) Wodomierz typu ALTAIR V3 Dn32mm firmy Mirometr
- 8) Zawór grzybkowy 1 1/2" (Dn40mm) gwintowany
- 9) Zawór antyskażeniowy BA 2760 Dn40mm
- 10) łącznik wodomierza
- 11) Nakrętka łącznika wodomierza
- 13) Redukcja Dn50/40mm
- 14) Kolano 90° Dn40mm

OZNACZENIA

- proj. instalacja wody p.poż.
- proj. hydrant wewnętrzny ø25, wąż-30mb półsztywny + gaśnica proszkowa 6kg (szer/wys/gł-740x1040x270mm)

20.12.2019	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.
------------	---	--------------------	-------

INWESTOR:

GMINA BUKOWIEC
Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU
dz. nr 158/4, obręb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemysław Reimer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziądz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU:

ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ P.POŻ.

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Daniel	GP.L.7342129.TO.02	Sieci Instal. sanit.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Karol Stanowski	KUP.00057/PO.08/10	Sieci Instal. sanit.	
OPRACOWAŁ	inż. Jacek Woźniakowski		Instalacje sanitarne	



DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
20.12.2019	SW-05		----