

PODWALINY			
NAZWA	WYMIARY AxB	POZIOM	DŁUGOŚĆ
LG1	24x85 -błoczki betonowe	-0,90	-
LG2	24x100 -błoczki betonowe	-0,90	-


ŁAWA FUNDAMENTOWA			
NAZWA	WYMIARY AxB	POZIOM	DŁUGOŚĆ
L1	70x30	-1,20	-
L2	40x30	-1,20	-

STOPA FUNDAMENTOWA			
NAZWA	WYMIARY AxBxH	POZIOM	IŁOŚĆ
ST1	150x150x30	-	1
ST1.1	150x150x30	-	1
ST2	100x100x30	-	2
ST2.1	100x100x30	-	1

ELEMENTY: STOPY, ŁAWY					
MATERIAŁY		NORMA PN-B-03264			
BETON	C20/25	STAL	STAL		
fc.cube [mPa]	25	KLASA STALI	AIII N		
OTULINA [mm]	WG TABELI	GATUNEK STALI	AIII N		

OTULINA	PLYTY	STOPY	ŁAWY	BELKI	STROPY
GÓRNA [mm]	-	50	50		
BOCZNA [mm]	-	50	50		
DOLNA [mm]	-	50	50		

ELEMENTY: CHUDY BETON					
MATERIAŁY		NORMA PN-B-03264			
BETON	C8/10	STAL	-		
fc.cube [mPa]	10	KLASA STALI	-		
OTULINA [mm]	WG TABELI	GATUNEK STALI	-		

- UWAGI:**
- wykop w poziomie fundamentów należy protokolarnie odebrać w obecności uprawnionego nadzoru geotechnicznego w celu stwierdzenia nie naruszenia struktury gruntu
 - wg PN-91/B-03020 pkt. 2.2.2 głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:
 - a) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinna być mniejsza niż 0,5m
 - b) w gruntach wysadzinowych głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza niż hz=1,0m
 - projekt uziemienia wg projektu instalacji elektrycznej
 - wymiarowanie rzutu fundamentów podano w cm
 - chudy beton C8/10 gr. 10cm
 - otulina prętów zbrojeniowych wg załączonej tabeli
 - w ławie fundamentowej należy osadzić startery do filarków/słupów
-  OBNIŻENIE W PODWALINIE do -0,05m

+0,00=97,60m p.p.t.

24.02.2020	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W. R.
------------	---	--------------------	-------

INWESTOR:

GMINA BUKOWIEC
Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

OBIEKT:

BUDOWA PRZEDSZKOLA W BUKOWCU

dz. nr 158/4, 158/1, 158/3, obręb Bukowiec, gm. Bukowiec

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Przemysław Reiwer
ul. Ikara 3/24; 86-300 Grudziądz
tel.: 781-996-700;
NIP: 8762328631; REGON: 341544500

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

KONSTRUKCYJNA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTÓW

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Iwona Salamon	KUP/0080/POOK/09	Konstr.-bud.	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Paweł Borczon	KUP/0089/POOK/12	Konstr.-bud.	
OPRACOWAŁA				
OPRACOWAŁA				

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
30.12.2019	K100		1:100